

Балахнинский филиал  
Акционерное общество  
«Нижегородская областная  
коммунальная компания»  
(Балахнинский филиал АО «НОКК»)

Сектор экологии  
администрации Балахнинского  
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г.Балахна  
Телефон: 8 (83144) 6 42 53  
e-mail: [office@nokk.ru](mailto:office@nokk.ru)  
[www.nokk.ru](http://www.nokk.ru)  
ИНН 5260267654 КПП 526001001

Ис. № 8/4

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна за март 2024г., выполненных в химико-бактериологической лаборатории Балахнинского филиала АО «НОКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

| № п/п | Количество нестандартных проб  | р. Волга    | Водопровод г. Балахны |
|-------|--|-------------|-----------------------|
| 1     | По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб         | 100%<br>ХПК | ---                   |
| 2     | По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб | ----        | ----                  |

Заместитель технического директора-  
главный инженер  
Балахнинского филиала АО «НОКК»

А.С. Пудов

Исп. Чумак М. Г.  
тел. 4-36-76

Балахнинский филиал  
Акционерное общество  
«Нижегородская областная  
коммунальная компания»  
(Балахнинский филиал АО «НОКК»)

Сектор экологии  
администрации Балахнинского  
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г.Балахна  
Телефон: 8 (83144) 6 42 53  
e-mail: [office@nokk.ru](mailto:office@nokk.ru)  
[www.nokk.ru](http://www.nokk.ru)  
ИНН 5260267654 КПП 526001001

15.05.2024 № 5/4

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна за апрель 2024г., выполненных в химико-бактериологической лаборатории Балахнинского филиала АО «НОКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

| № п/п | Количество нестандартных проб  | р. Волга    | Водопровод г. Балахны |
|-------|--|-------------|-----------------------|
| 1     | По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб         | 100%<br>ХПК | ---                   |
| 2     | По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб | ----        | ----                  |

Заместитель технического директора-  
главный инженер  
Балахнинского филиала АО «НОКК»

А.С. Пудов

Исп. Чумак М. Г.  
тел. 4-36-76

Балахнинский филиал  
Акционерное общество  
«Нижегородская областная  
коммунальная компания»  
(Балахнинский филиал АО «НОКК»)

Сектор экологии  
администрации Балахнинского  
муниципального района

Пр-т Революции д. 45 г.Балахна  
Телефон: 8 (83144) 6 42 53  
e-mail: [office@nokk.ru](mailto:office@nokk.ru)  
[www.nokk.ru](http://www.nokk.ru)  
ИНН 5260267654 КПП 526001001


17.06.2024 № 8/Н

[Отчёт ХБЛ за месяц]

Направляю результаты химических и микробиологических анализов воды р. Волги (водозабор АО «Волга» – пробоотборник фильтровальной станции) и питьевой воды на водопроводе г. Балахна *за май 2024г.*, выполненных в химико-бактериологической лаборатории Балахнинского филиала АО «НОКК» и бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3»

| № п/п | Количество нестандартных проб  | р. Волга                     | Водопровод г. Балахны |
|-------|--|------------------------------|-----------------------|
| 1     | По санитарно-химическим показателям в % от общего числа проб         | 100%<br>ХПК,<br>железо общее | ---                   |
| 2     | По санитарно-микробиологическим показателям в % от общего числа проб | ----                         | ----                  |

Заместитель технического директора-  
главный инженер  
Балахнинского филиала АО «НОКК»



А.С. Пудов

Исп. Чумак М. Г.  
тел. 4-36-76

